

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности

660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому р-ну
662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

19 декабря 2013г. в 16 час. 00 мин.

г. Минусинск

(время и место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть,
пользоваться или распоряжаться которым является юридическое лицо
№ 642**

по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретьова, д. 19
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 05 декабря 2013 г. № 642 выданного главным государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкиным Д.А., была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

внеплановая проверка в отношении территории, помещений, документов муниципального дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 30 «Росинка»» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад № 30»), расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск ул. Кретьова, д. 19, юридический адрес: 662610 Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретьова, д. 19
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора, адрес объекта защиты)

Продолжительность проверки: 2 дня /5 часов

с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 18 декабря 2013 года

с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 19 декабря 2013 года

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Минусинска и Минусинского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 12 декабря 2013 года

Морозова Татьяна Юрьевна – заведующий МДОБУ «Детский сад № 30»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Сосина Олеся Игоревна государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Барина Татьяна Николаевна – заместитель заведующего по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 1 марки ОУ-5 установленном на 1 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя - май 2003г., последняя перезарядка - сентябрь 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
2.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 2 марки ОУ-3 установленном на 2 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя ноябрь 2000г., последняя перезарядка огнетушителя август 2005г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
3.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 3 марки ОУ-3 установленном на 3 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя ноябрь 2000г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
4.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 4 марки ОУ-5 установлен на 1 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя май 2003г., последняя перезарядка огнетушителя сентябрь 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
5.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 5 марки ОУ-3 расположенного на 2 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя ноябрь 2000г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
6.	У огнетушителя № 6 марки ОУ-2, установленном на 3 этаже, раструб поврежден (сломан у основания).	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.

15.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 17 марки ОУ-2 установленный в кабинете делопроизводителя не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
16.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 18 марки ОУ-2, установленный в кабинете психолога, не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
17.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 19 марки ОУ-3, установленный в электрощитовой, не проведена. Дата изготовления огнетушителя май 2006г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.
18.	Своевременная перезарядка огнетушителя № 20 ОУ-2 (сторожевая) не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Заместитель заведующего по АХР МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.


Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту № 642 от 19.12.2013г. – на 1 листе в 1 экз.
2. Предписания № 642/1/1-18 от 19.12.2013 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара - на 3 листах в 1 экз.
3. Приказ № 36 от 01.07.2008 года МДОБУ «Детский сад № 30» - на 1 листе в 1 экз.
4. Приказ № 86 от 02.08.2013г. МДОБУ «Детский сад №30» «Об обеспечении пожарной безопасности» - на 1 листе в 1 экз.
5. Приказ № 114 от 19.12.2013г. МДОБУ «Детский сад №30» «О назначении обязанностей» - на 1 листе в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосина О.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. заведующего МДОБУ «Детский сад № 30» Баринаева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” декабря 20 13 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19

Приложение к акту проверки № 642 от 18.12.2013 г.

Во исполнение распоряжения МЧС России от 31.10.2013 № 324 «Об обеспечении пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Рогозина Д.О. от 25.10.2013 № РД-П4-7674 проведена внеплановая проверка МДОБУ «Детский сад №30» с целью контроля соблюдения обязательных требований пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий в учреждении.

Здание МДОБУ «Детский сад № 30» расположено по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретьова, 19. Территория детского сада обнесена металлическим забором. Имеется один въезд на территорию, подъездные пути и подъезды не загромождены.

Здание МДОБУ «Детский сад № 30» 1990 года постройки отдельно стоящее, трехэтажное, Н-образного типа, II степени огнестойкости. В здании имеется подвальное помещение, где располагаются инженерные сети. Вход в подвал осуществляется непосредственно снаружи, на дверях имеется информация о месте хранения ключей. Стены ж/б панельные, класса пожарной опасности К0, перекрытия и лестничные марши ж/б, класса пожарной опасности К0, кровля рубероидная. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания 2 807, 9 кв. м. Проектная вместимость детского сада рассчитана на 209 детей в возрасте от 2 до 7 лет, без ночного пребывания. Средняя численность работников составляет 61 человек. Здание телефонизировано 2-67-60. Территория в ночное время суток охраняется сторожем, имеется тревожная кнопка. Противопожарные разрывы между зданиями соответствуют действующим строительным нормам и правилам.

На расстоянии 50 м. от здания находится действующий пожарный гидрант. Указатель «ПГ» имеется, соответствует НПБ 160-97. Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (6 пожарных кранов). Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Последняя проверка пожарных кранов проведена 17.01.2013 года ООО «Спектр-Сервис».

Организацией разработаны программы проведения вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности. Вводный, первичный и повторный инструктажи своевременно проводятся с работниками организациями с внесением соответствующих записей в журналы. Приказом № 86 от 02.08.2013 г. «Об обеспечении пожарной безопасности» назначен ответственный за противопожарную безопасность Барина Т.Н., определены действия людей в случае возникновения пожара, назначены ответственные за эвакуацию людей, определены сроки проведения инструктажей по пожарной безопасности. Приказом № 75 от 29.07.2013г. создана ДПД. Заведующий учреждения Морозова Т.Ю., ответственное лицо за соблюдение мер пожарной безопасности Барина Т.Н. прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от производства 05.04.2013г., что подтверждается удостоверениями № 13-145-21, 13-145-22. В соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников организации» с вновь принятыми сотрудниками проведен вводный и первичный инструктажи. Разработана специальная программа ПТМ, утвержденная руководителем и согласованная с ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району. Представлена инструкция о мерах

пожарной безопасности, утвержденная руководителем и отражающая необходимые вопросы и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. Руководителем представлена инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. Установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании обслуживаются в соответствии с договором № 32/ТО ПС-2013 от 01.01.2013г. заключенным с ООО «Прима Минусинск». Организацией ежеквартально проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 09.12.2013 г, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Помещения детского сада укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 25 штук. С огнетушителями в количестве 18 шт. не произведена своевременная перезарядка. Ежеквартальная проверка огнетушителей проводится.

Новогодние мероприятия будут проводиться в музыкальном зале, расположенном на втором этаже здания. Из помещения музыкального зала два рассредоточенных эвакуационных выхода. На момент проведения проверки установлена искусственная новогодняя елка в музыкальном зале. Электрические гирлянды, предназначенные для украшения елки, имеют сертификаты соответствия. При опросе установлено, что обслуживающий персонал свои действия в случае возникновения пожара знает удовлетворительно.

10 декабря 2013 года со всеми работниками детского сада проведен целевой инструктаж о соблюдении требований правил пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий, о чем сделана запись в журнале инструктажей по пожарной безопасности.

Практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара в детском саду проведена 09.12.2013 года.

При проведении проверки с работниками МДОБУ «Детский сад № 30» проведен инструктаж по пожарной безопасности. С воспитанниками проведена беседа на противопожарную тематику с показом видеороликов.

*Государственный инспектор
г. Минусинска и Минусинского
района по пожарному надзору*



О.М. Сосина