

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому р-ну  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2; т. 5-15-39; ogps6gpn@mchskrsk.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГТН, номер телефона, электронный адрес)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 642/1/1-18

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению»  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида»  
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения МЧС России от 31.10.2013 №324 «Об обеспечении пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Rogozina Д.О. от 25.10.2013 №РД-П4-7674, распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 05 декабря 2013г. № 642, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 18 декабря 2013 года с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 19 декабря 2013 года, проведена государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосиной Олесей Игоревной внеплановая проверка объекта МДОБУ «Детский сад № 30», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретьова, д.19 с целью контроля соблюдения обязательных требований пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий в учреждении совместно с заместителем заведующего по АХЧ МДОБУ «Детский сад № 30» Бариновой Татьяной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4

642/1/1	Своевременная перезарядка огнетушителя № 1 марки ОУ-5 установленном на 1 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя - май 2003г., последняя перезарядка - сентябрь 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/2	Своевременная перезарядка огнетушителя № 2 марки ОУ-3 установленном на 2 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя ноябрь 2000г., последняя перезарядка огнетушителя август 2005г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/3	Своевременная перезарядка огнетушителя № 3 марки ОУ-3 установленном на 3 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя ноябрь 2000г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/4	Своевременная перезарядка огнетушителя № 4 марки ОУ-5 установлен на 1 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя май 2003г., последняя перезарядка огнетушителя сентябрь 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/5	Своевременная перезарядка огнетушителя № 5 марки ОУ-3 расположенного на 2 этаже не проведена. Дата изготовления огнетушителя ноябрь 2000г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/6	У огнетушителя № 6 марки ОУ-2, установленном на 3 этаже, растроб поврежден (сломан у основания).	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/7	Своевременная перезарядка огнетушителя № 7 марки ОП-5, установленного в пищеблоке, не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушите-	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014



642/1/8	<p>ля не проводилась.</p> <p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 8 марки ОУ-2, установленный в мед.кабинете, не проведена.</p> <p>Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014
642/1/9	<p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 9 марки ОУ-2, установленном в музыкальном зале, не проведена.</p> <p>Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014
642/1/10	<p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 10 марки ОУ-2, установленный в спорт. Зале, не проведена.</p> <p>Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014
642/1/11	<p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 11 марки ОУ-4, установленный в музыкальном зале, не проведена.</p> <p>Дата изготовления огнетушителя август 2000г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014
642/1/12	<p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 12 марки ОУ-5, установленный в прачечной, не проведена.</p> <p>Дата изготовления огнетушителя май 2003г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014
642/1/13	<p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 13 марки ОУ-5 установленный в спорт. Зале, не проведена.</p> <p>Дата изготовления огнетушителя май 2003г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014
642/1/14	<p>Своевременная перезарядка огнетушителя № 16 марки ОУ-5, установленный в мед. Кабинете, не проведена.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p>	01.01.2014

	Дата изготовления огнетушителя май 2003г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.		
642/1/15	Своевременная перезарядка огнетушителя № 17 марки ОУ-2 установленный в кабинете депроизводителя не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/16	Своевременная перезарядка огнетушителя № 18 марки ОУ -2, установленный в кабинете психолога, не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/17	Своевременная перезарядка огнетушителя № 19 марки ОУ-3, установленный в электрощитовой, не проведена. Дата изготовления огнетушителя май 2006г., последняя перезарядка огнетушителя май 2008г.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014
642/1/18	Своевременная перезарядка огнетушителя № 20 ОУ-2 (сторожевая) не проведена. Дата изготовления огнетушителя декабрь 2008г., перезарядка огнетушителя не проводилась.	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.01.2014

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска  
и Минусинского района по пожарному надзору О.И. Сосина  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«19» декабря 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

и.о. заведующего МДОБУ «Детский сад № 30» Барина Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» декабря 2013 г.

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8(391)298-55-47, Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19