



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru
Факт.адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0084-Э

«05» апреля 2018 г.
дата составления предписания

Муниципальному дошкольному
образовательному бюджетному
учреждению «Детский сад №30
«Росинка» комбинированного
вида»

662603, Красноярский край,
г. Минусинск, ул.Кретьова,19

наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем _____

(должность, Ф.И.О.)

в период с 03.04.2018 по 05.04.2018, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 15.03.2018 №978–р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад №30»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки:

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад №30») от 05.04.2018 №18/0084/0978/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	<i>Техническая документация</i>		
1.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП	01.10.2018
2.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания детского сада.	п.1.8.2, п.2.7.15 ПТЭЭП	01.10.2018
3.	Не разработана инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в учреждении в случае нарушения нормальной работы электрооборудования.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	01.10.2018
4.	Программа проведения противоаварийных тренировок и противопожарных тренировок (при нарушении нормальной работы энергооборудования), не составлена. Противоаварийные тренировки не проводятся.	п.1.4.5.2, п.1.4.15 ПТЭЭП	01.10.2018
5.	Оперативный журнал не заведён.	п.1.8.9 ПТЭЭП	01.10.2018
6.	Ремонтный журнал для регистрации работ при эксплуатации электрооборудования не	п.1.6.14 ПТЭЭП	01.10.2018

	заведён.		
7.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, не обеспечено испытание электрических переносок.	п.3.5.10. п.3.5.11, п.3.1.22 ПТЭЭП	01.10.2018
	<i>Организация эксплуатации электрооборудования</i>		
8.	Светильники наружного освещения территории детского сада 6 штук находятся в ветхом состоянии, эксплуатируются более 25 лет с истёкшим сроком эксплуатации -требуется замена.	п.1.6.1, п.1.6.2 ПТЭЭП	01.09.2020
9.	<u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ</u> : В помещении находятся посторонние предметы. Оборудование своевременно не очищается от пыли, помещение не укомплектовано аптечкой первой помощи. На двери РЩ-0,4кВ (с внутренней стороны) не нанесена однолинейная схема присоединений. Отходящие линии в РЩ-0,4кВ не имеют бирок с данными и параметрами электрических присоединений. Отсутствует шкаф для хранения средств защиты.	п.п. 2.2.20, п. 2.2.21, п. 2.4.5, п. 2.2.17., п. 2.2.40 ПТЭЭП, п.1.2.1, п.1.3.3 ИПиИСЗ	01.10.2018
10.	<u>Щиток</u> : у коммутационных аппаратов отсутствуют надписи управляемого оборудования.	п.2.5.3 ПТЭЭП	01.10.2018
11.	<u>Щиток</u> : Металлические раковины, ванны не имеют металлического соединения с	п.1.7.51, п.7.1.88 ПУЭ (7е изд.)	01.10.2018

	системой заземления или имеют последовательное соединение.	п.2.7.6 ПТЭЭП	
12.	<u>Щиты освещения учреждения</u> : На внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений. Диспетчерские наименования щитов не обновлены (не читаемы).	п. 2.12.5 ПТЭЭП	01.10.2018
13.	<u>Прачечная</u> : На стиральное оборудование установлены коммутационные аппараты не защищённые от воздействия сырой среды, конструкция которых не предусматривает установку открыто (имеется доступ к токоведущим частям). Отсутствует защита от тока утечки в сыром помещении прачечной (не установлено УЗО-устройство защитного отключения).	п. 1.1.20, п. 1.1.21 п.7.1.76, п.7.1.82. ПУЭ (7е изд.)	01.10.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Отдел энергетического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора по адресу:
655011, г.Абакан, ул. Пирятинская, 5А, кабинет №102, тел. 8(3902)27-42-01,
e-mail: onemin@enis.gosnadzor.ru по следующей форме:

№ предписания, дата, Ф.И.О. должностного лица, его выдавшего	Всего предписано (кол-во пунктов)	Не вышел срок (кол-во пунктов)	Выполнено		Не выполнено в срок	
			кол-во пунктов	№№ пунктов	кол-во пунктов	№№ пунктов
1	2	3	4	5	6	7

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена _____ Заведующий МДОБУ «Детский сад №30»
Светлова Е.С.

